



检测报告

报告编号 A2220194096141CH001

第 1 页 共 6 页

委托单位 常熟恩斯克轴承有限公司

受检单位 常熟恩斯克轴承有限公司

受检单位地址 常熟市东南大道 666 号

样品类型 废水

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.4505079E42

报告说明

报告编号 A2220194096141CH001

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

朱燕

审

核：

曹颖霞

签 发：



签发人姓名：

乔杰

签 发 日 期：

2023/12/07

检测结果

报告编号 A2220194096141CH001

第 3 页 共 6 页

附：检测布点图



说明：★废水采样点

本页完

检 测 结 果

报告编号 A2220194096141CH001 第 4 页 共 6 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	废水			采样日期	2023-11-20	
检测日期	2023-11-20~2023-11-26					
样品状态	第一次:微黄、微臭、微浑、无浮油 第二次:微黄、微臭、微浑、无浮油 第三次:微黄、微臭、微浑、无浮油					
检测结果:						
检测项目	结果			区间值	参照标准限值	单位
	废水总排口					
	第一次	第二次	第三次			
pH 值	7.2	7.5	8.0	7.2~8.0	6~9	无量纲
检测项目	结果			平均值	参照标准限值	单位
	废水总排口					
	第一次	第二次	第三次			
悬浮物	19	18	20	19	400	mg/L
化学需氧量	138	197	124	153	500	mg/L
氨氮	8.78	11.0	7.59	9.12	30	mg/L
总磷	1.04	0.56	0.30	0.63	5	mg/L
总氮	9.68	12.1	24.0	15.3	70	mg/L
五日生化需氧量	49.4	81.2	49.1	59.9	300	mg/L
磷酸盐	0.53	0.26	0.02	0.27	---	mg/L
石油类	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	15	mg/L
阴离子表面活性剂	0.98	1.40	1.49	1.29	20	mg/L

本页完

检 测 结 果

报告编号 A2220194096141CH001 第 5 页 共 6 页

续上表

样品编号:		
pH 值	第一次	SUPA24145001
	第二次	SUPA24145002
	第三次	SUPA24145003
悬浮物	第一次	SUPA24145019
	第二次	SUPA24145020
	第三次	SUPA24145021
化学需氧量	第一次	SUPA24145004
	第二次	SUPA24145005
	第三次	SUPA24145006
氨氮	第一次	SUPA24145004
	第二次	SUPA24145005
	第三次	SUPA24145006
总磷	第一次	SUPA24145022
	第二次	SUPA24145023
	第三次	SUPA24145024
总氮	第一次	SUPA24145004
	第二次	SUPA24145005
	第三次	SUPA24145006
五日生化需氧量	第一次	SUPA24145016
	第二次	SUPA24145017
	第三次	SUPA24145018
磷酸盐	第一次	SUPA24145010
	第二次	SUPA24145011
	第三次	SUPA24145012
石油类	第一次	SUPA24145013
	第二次	SUPA24145014
	第三次	SUPA24145015
阴离子表面活性剂	第一次	SUPA24145007
	第二次	SUPA24145008
	第三次	SUPA24145009
参照标准	客户提供限值	
备注：1.pH 值为现场检测。		
2.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。		
3.“---”表示客户提供限值中未对该项目作限制。		
4.废水流量为：300t/d，此信息由客户提供。		

本页完

检 测 结 果

报告编号 A2220194096141CH001

第 6 页 共 6 页

表 2:

检测方法 & 检出限:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式多参数水质分析仪 SX836
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	电子天平 BT 125D
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消 解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) Lambda 365
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光 度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度 法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 法 HJ 828-2017	4mg/L	自动回零滴定管 25mL
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的 测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	台式溶解氧测量仪 4010-1W
	磷酸盐	《水和废水监测分析方法》(第四 版增补版) 国家环保总局 2002 年 第三篇 第三章 七 (三)	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) Lambda 365
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 JL BG-126U
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚 甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC

报告结束